

Registre teste de la ventilation d'urgence et du système d'alarme

Nom :

Adresse :

Code de frappe :

Date teste	Heure teste	Lieu de la ventilation d'urgence et du système d'alarme	Méthode du teste	Résultat (fonctionne/ne fonctionne pas)	Mesures correctives (qui, quoi, quand ?)
23/09/2020	11h06	Département des porcs d'engraissement	Voir le manuel p 10.	Fonctionne. Alarme reçue sur le portable à 11:08.	Non applicable
10/03/2021	16h33	Département des porcs d'engraissement	Voir le manuel p 10.	Ne fonctionne pas	Louis appelle le technicien pour une réparation le 10/03/2021.
11/03/2021	7h00	Département des porcs d'engraissement	Voir le manuel p 10.	Fonctionne. Alarme reçue sur le téléphone portable à 07:01.	/

Date teste	Heure teste	Lieu de la ventilation d'urgence et du système d'alarme	Méthode du teste	Résultat (fonctionne/ne fonctionne pas)	Mesures correctives (qui, quoi, quand ?)